

Goiânia, 09 de novembro de 2020.

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR
TR N.º 003/2020

De: Núcleo Geral de Manutenção - CEAP – SOL

Para: Compras - CEAP - SOL

1. MATERIAL

Tampa Dianteira BVSBT-24-30-42-54 com 1 disco de grafite colado, usinada e retificada

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Tampa Dianteira BVSBT-24-30-42-54 com 1 disco de grafite colado, usinada e retificada

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

O CEAP SOL conta com uma central de vácuo da qual se faz uso de duas bombas de vácuo para manter uma pressão negativa de trabalho, da qual, uma das bombas apresentou defeito pontual de sua peça em específico podendo comprometer a área assistencial e ao paciente diretamente. Necessita-se da aquisição deste componente para compor a bomba de vácuo evitando assim vazamentos e perda de pressão negativa.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 1: 1 (hum) unidade. 2348

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (ID do BIONEXO) e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;