

Goiânia, 11 de Julho de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 166/2018

De: NGM/Gerência Administrativa – HDT.

Para: Setor de Compras – HDT.

**1. MATERIAL**

- Item 01: Chave Seccionadora Tripolar 15KV 630 amp. abert.sob.carga c/base HH
- Item 02: Manopla p/ comando de chave seccionadora RA-1
- Item 03: Suporte para manopla de comando TP RA-1
- Item 04: Prolongador c/1mt + mancal p/chave seccionadora tripolar
- Item 05: Eletroduto de ferro galv/fogo pesado 3/4" x 3 m 2,25mm NBR 5598
- Item 06: Disj. Vacuo 630A 15KV KIRK 20KA bob. aber/fech. Motoriz 220VCA  
5NA+5NF VCB
- Item 07: Isolador pedestal 15KV epoxi 150 x 64mm c/ prensa fio 150mm NB1-95KV  
MTS-64150 AL
- Item 08: Luva proteção de alta tensão 20KV tam 10,5 classe 2 17.000V CA 29773  
Orion
- Item 09: Luva proteção de vaqueta mod. cobertura p/alta tensão
- Item 10: Para raio proteção canopla – balestro / similar
- Item 11: Proteção tapete de borracha alta tensão 20KV 1 m<sup>2</sup>
- Item 12: Terminal p/barramento central 3/8" TP 10 TCC 001
- Item 13: Terminal p/barramento união angular 3/8" s/suporte TP 20 TCC005
- Item 14: Terminal p/barramento angular 3/8" TP 20 / TCC003
- Item 15: Terminal p/barramento união s/suporte 3/8" TP 30 / TCC006
- Item 16: Barramento redondo 3/8" (0,685kg/m) – (30 metros)

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

- Item 01: Chave Seccionadora Tripolar 15KV 630 amp. abert.sob.carga c/base HH
- Item 02: Manopla p/ comando de chave seccionadora RA-1
- Item 03: Suporte para manopla de comando TP RA-1

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

Fuader de Monteiro dos S. Junior  
Comprador  
HDTMSG-GO



- Item 04:** Prolongador c/1mt + mancal p/chave seccionadora tripolar
- Item 05:** Eletroduto de ferro galv/fogo pesado 3/4" x 3 m 2,25mm NBR 5598
- Item 06:** Disj. Vacuo 630A 15KV KIRK 20KA bob. aber/fech. Motoriz 220VCA  
5NA+5NF VCB
- Item 07:** Isolador pedestal 15KV epoxi 150 x 64mm c/ prensa fio 150mm NB1-95KV  
MTS-64150 AL
- Item 08:** Luva proteção de alta tensão 20KV tam 10,5 classe 2 17.000V CA 29773  
Orion
- Item 09:** Luva proteção de vaqueta mod. cobertura p/alta tensão
- Item 10:** Para raio proteção canopla – balestro / similar
- Item 11:** Proteção tapete de borracha alta tensão 20KV 1 m<sup>2</sup>
- Item 12:** Terminal p/barramento central 3/8" TP 10 TCC 001
- Item 13:** Terminal p/barramento união angular 3/8" s/suporte TP 20 TCC005
- Item 14:** Terminal p/barramento angular 3/8" TP 20 / TCC003
- Item 15:** Terminal p/barramento união s/suporte 3/8" TP 30 / TCC006
- Item 16:** Barramento redondo 3/8" (0,685kg/m) – (30 metros)

3.

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais é para realizar manutenção corretiva na subestação de energia do Hospital de Doenças Tropicais – HDT. Este serviço é de grande importância para o funcionamento da rede elétrica e segurança do Hospital. A subestação nunca passou por uma manutenção, opera com condições inseguras de uso e inadequada as normas técnicas. A realização desta manutenção dará condições para a realização de outras ações corretivas e de segurança até o acionamento da nova subestação de energia.

#### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 23679 Item 01: 1 (uma) unidade.  
23680 Item 02: 1 (uma) unidade.  
23681 Item 03: 1 (uma) unidade.  
23682 Item 04: 1 (uma) unidade.  
23683 Item 05: 1 (uma) unidade.  
23684 Item 06: 1 (uma) unidade.  
23685 Item 07: 3 (Três) unidades.  
23686 Item 08: 1 (uma) unidade.  
23687 Item 09: 1 (uma) unidade.  
23688 Item 10: 3 (três) unidades.  
23689 Item 11: 1 (uma) unidade.  
23690 Item 12: 12 (doze) unidades.  
23691 Item 13: 9 (nove) unidades.  
23692 Item 15: 3 (três) unidades.  
23693 Item 16: 6 (seis) unidade.  
23694 Item 17: 19,74 (dezenove e setenta e quatro) quilos.

#### 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;
- 5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;
- 5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 ( cinco ) dias corridos;
- 5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;
- 5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

## 6.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2.A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorra os pagamentos das faturas

6.3.A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 0, AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

6.4.As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

**Antonio Jorge de A. Maciel**  
Núcleo de Manutenção Geral  
HDT/HAA

---

Antônio Jorge Maciel  
Núcleo Geral de Manutenção – NGM/HDT