
	Secretaria de Estado da Saúde	
	Superintendência de Gestão Integrada – SGI	
	Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – GEAM/SGI	
	Coordenação de Engenharia Clínica	

Solicitação de Investimento





Solicitado por: [Nome Sobrenome]	Allan Fonseca Osório
Elaborado por: [Nome Sobrenome]	Ismael
Aprovado por: [Nome Sobrenome]	Antônio Jorge Maciel

Objetivos	Aquisição de ar condicionado, split, 9.000 BTU's
Característica do investimento	<input checked="" type="checkbox"/> Nova tecnologia <input type="checkbox"/> Troca de equipamento obsoleto <input type="checkbox"/> Expansão de serviços <input type="checkbox"/> Outro: Descreva _____
Justificativa fundamentada	Solicito a aquisição deste equipamento, em específico, ar condicionado split, com capacidade térmica de 9.000 BTU's, para compor as salas da Gerência Administrativa e Coordenação Financeira do HDT. Os atuais equipamentos existentes apresentam alto consumo de eletricidade, tendo como isto uma justificativa para substituição visando economia de eletricidade.
Especificação desejada	Condicionador de ar split 9.000 BTU's, tensão, frequência, fase (V, Hz, ph) 220V/60/1. Classificação Energética A, vazão de ar unidade interna (máxima) (m³/min)8, vazão de ar unidade externa (máxima) (m³/min) 27, nível de ruído unidade interna (alta/média/baixa/mínima) [dB (A)] 39/33/25/19, nível de ruído unidade externa [(máxima) dB(A)] 47, desumidificação [1/h] 0,83. Faixa de temperatura externa para refrigeração [°C] 18~48. Faixa de temperatura externa para aquecimento [°C] -5~24. Garantia: mínima de 12 meses

Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
Empresa 1	01	ar condicionado, split, 9.000 BTU's	02	PHILCO	1.490,00	2.980,00
Empresa 2	01	ar condicionado, split, 9.000 BTU's	02	ELGIN	1.700,00	3.400,00
Empresa 3	01	ar condicionado, split, 9.000 BTU's	02	PHILCO	1.900,00	3.800,00


 Antônio Jorge Maciel Junior

  	Secretaria de Estado da Saúde	
	Superintendência de Gestão Integrada – SGI	
	Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – GEAM/SGI	
	Coordenação de Engenharia Clínica	

Especificação – Empresa 1

Empresa 1 Item 1 F A PEREIRA EIRELI

Especificação do item: AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - - VOLTAGEM: 220V - MONOFÁSICO; - CICLO: FRIO; - INVERTER TIPO DE CONDENSADOR: VERTICAL; - SERPENTINA: COBRE; - REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM; - INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA: SIM; - FILTRO ANTI-BACTERIA: SIM; 01 CONTROLE REMOTO. - GARANTIA MINIMA DE 12 - PHILCO - PHILCO

Especificação – Empresa 2

Empresa 2 Item 1 PM DOS REIS LTDA

Especificação do item: AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - - VOLTAGEM: 220V - MONOFÁSICO; - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A; - CICLO: FRIO; - INVERTER: SIM; - TIPO DE GÁS: R410A; - QUANTIDADE DE BTUS: 9000; - TIPO DE CONDENSADOR: VERTICAL; - SERPENTINA: COBRE; - REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM; - INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA: SIM; - FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM; - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 17,1 KWH/MÊS. - ACOMPANHA: ° 01 CONTROLE REMOTO. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - - - ELGIN

Especificação – Empresa 3

Empresa 3 Item 1 Cirúrgica Goiania Eirel

Especificação do item: Condicionador de ar split 9.000 BTU's, tensão, frequência, fase (V, Hz, ph) 220V/60/1. Classificação Energética A, vazão de ar unidade interna (máxima) (m³/min)8, vazão de ar unidade externa (máxima) (m³/min) 27, nível de ruído unidade interna (alta/média/baixa/mínima) [dB (A)] 39/33/25/19, nível de ruído unidade externa [(máxima) dB(A)] 47, desumidificação [1/h] 0,83. Faixa de temperatura externa para refrigeração [°C] 18~48. Faixa de temperatura externa para aquecimento [°C] -5~24. Garantia: mínima de 12 meses - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - - - PHILCO


 Ismael Moreira da Rocha Junior
 Gerente