Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad



Goiânia, 19 de abril de 2023

COMUNICADO INTERNO (CI) - Nº 096/2023

De: Núcleo de Manutenção Geral - NMG

Para: Contratos

Assunto: Solicitação contratação empresa reforço e impermeabilização

reservatórios

Aos cumprimentos, venho por meio deste solicitar, via TR nº012/2023, a contratação de empresa especializada para realização reparos e impermeabilização dos reservatórios de água pótável.

Visando impedir a ocorrência de infiltrações através das paredes dos reservatórios, principalmente em proteger os elementos estruturais, confeccionados em concreto armado e perfis metálicos contra corrosões por ações oxidantes da água, diminuindo consideravelmente o risco de corrosão, fazse necessária a execução de nova impermeabilização dos reservatórios citados neste objeto na unidade de saúde, visto que a atual se encontra em avançado estado de deterioração possivelmente provocando vazamento por infiltração no solo e alvenarias.

Os serviços ora solicitados de revestimento impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados do
reservatório da rede de água potável do qual se faz necessário e caráter de
urgência para manter a rede de água potável funcionando perfeitamente, com
qualidade, limpa, sem odores evitando contaminação e vazamentos, atendendo
as exigências normativas NBR 15487, NBR 12170 e portaria do MS Nº 2914/2011
tornando o consumo adequado aos usuários e também buscando preservar a
saúde e bem estar de todos que se utilizam das dependências do HDT.

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.





Atualmente o reservatório encontra-se com presença de mofos, buracos e corrosões internas, além do material inadequado utilizado antigamente para impermeabilização deste reservatório, do qual é passível de contaminação desta água. Sendo assim, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços corretivos e preventivos para atender a demanda do HDT.

Sem mais,

Eng. Allan Fonsaca Osório

Coordenador de Engenharia e Manutenção

HOT/ISG

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.