

ERRATA TERMO DE REFERÊNCIA – PROCESSO Nº 001-2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A MIGRAÇÃO DA UNIDADE DO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA.

NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO Nº 001-2023, ONDE SE LÊ:

O julgamento das propostas será realizado pelo menor preço mensal e conhecimento técnico favorável.

LEIA-SE:

O julgamento das propostas será realizado pelo menor preço mensal.

NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO Nº 001-2023, ONDE SE LÊ:


Na análise de viabilidade é fundamental apresentar o volume de energia a ser contratado no objetivo de reduzir ou eliminar o risco da unidade ficar exposta ao Mercado de Curto Prazo, onde os valores das tarifas são maiores, e de sofrer penalidade junto à camara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Realizar o serviço de migração da unidade para o mercado livre com a adequação do medidor realizando a gestão de energia.

LEIA-SE:

A fonte de energia elétrica deverá ser proveniente de fontes renováveis, como energia solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, para que, sendo uma energia incentivada, incorra no desconto de 50% no valor da tarifa de demanda junto a concessionária Elektro;

DS



Apresente flexibilidade de 100% ou livre para que se possa eliminar o risco da unidade ficar exposta ao Mercado de Curto Prazo, onde os valores das tarifas são maiores, e de sofrer penalidade junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Realizar o serviço de migração da unidade para o mercado livre com a adequação do medidor realizando a gestão de energia.

Desta forma, entendo por suficiente a errata supracitada, fazendo publicar para que surta efeitos legais

DocuSigned by:

201EF9B448904E3...

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes